

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт – Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, ФБОУ ВО СПб ГАВМ.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.5, лит. А, лит. В.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 2-5 этажей, 7 796 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 25 260 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): постоянное (бессрочное) пользование.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): высшее образование.

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 1300 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (*К* – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, *О* – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, *С* – инвалиды с нарушениями зрения, *Г* – инвалиды с нарушениями слуха, *У* – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, Ректор ФГБОУ ВО СПб ГАВМ, Стекольников Анатолий Александрович с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович,

действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да, соответствует для «К, О».*
2. Пандус стационарный наружный**: *да, не соответствует для «К».*
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет.*
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет.*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет.*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет.*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет.*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет.*
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, не соответствует для «К».*
10. Подъемные платформы наружные: *нет.*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет.*
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, соответствует для «К, О, С, Г, У».*
13. Лифт пассажирский: *нет.*
14. Лифт грузовой: *нет.*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет.*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «О, С».*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да, не соответствует «С».*
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет.*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет.*

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Объекта: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт – Петербургская государственная академия ветеринарной медицины,*
расположенного по адресу: *196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.5, лит. А, лит. Б,*

на котором оказываются услуги населению и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №319 от 25.12.2019 г. назначены сотрудники организации: 1. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов в структурных подразделениях учреждения: - первый проректор Померанцев Д.А.; - начальник отдела довузовской подготовки и профориентации Виданова М.А. - На период их отсутствия лицо, замещающее по приказу ректора.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
1.2.	К	Частично доступно. Вход на территорию через калитку, ширина прохода около 1 м, также возможно заехать через ворота. Кнопка вызова сотрудника расположена у калитки. Покрытие твердое. Частично имеются неровности и трещины в асфальте. У тротуара от главного входа в здание до калитки вдоль газона отсутствует бордюрный камень. Со стороны проезжей части бордюрный камень отсутствует или разрушен Сопровождение по необходимости.	
1.3.	О, Г, У	Доступно. Схема территории отсутствует. Сопровождение по	

		необходимости.	
1.4.	С	Условно доступно. Навигация отсутствует. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Схема территории отсутствует. У тротуара от главного входа в здание до калитки вдоль газона отсутствует бордюрный камень. Со стороны проезжей части бордюрный камень отсутствует или разрушен. Передвижение только с сопровождением.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	(Здание Лит. А.) Вход в здание с уровня земли. На входе отсутствует кнопка вызова помощи или табличка с номером телефона. Передвижение только с сопровождением.	
2.2.	К	(Здание Лит. А.) Частично доступно. Вход доступен только с сопровождением. Ширина дверного проема 0,9 м. Имеются препятствия в виде порогов, превышающих допустимые значения. Передвижение только с сопровождением.	
2.3.	О, Г, У	(Здание Лит. А.) Доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	(Здание Лит. А.) Условно доступно. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Двери контрастные по отношению к стене. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	(Здание Лит. Б.) Вход в здание оборудован пандусом с поручнем, угол с превышением. На входе размещена кнопка вызова помощи. Передвижение по пандусу только с сопровождением.	
2.6.	К	(Здание Лит. Б.) Частично доступно. Вход с использованием пандуса доступен только с сопровождением. Ширина дверного проема 0,9 м. Имеются препятствия в виде порогов, превышающих допустимые значения. Имеется козырек над входной группой и освещение. Передвижение по пандусу только с сопровождением.	
2.7.	О, Г, У	(Здание Лит. Б.) Доступно. Вход с использованием пандуса. Пороги минимальны. Сопровождение по необходимости.	
2.8.	С	(Здание Лит. Б.) Условно доступно. Вход с использованием пандуса. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Двери контрастные по отношению к стене. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.9.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К	(Здание Лит. А.) Временно не доступно. Отсутствует оборудованный путь на второй этаж к библиотеке. Библиотечное обслуживание осуществляется в оборудованном учебном классе, расположенном в здании лит. Б.	
3.2.	С, О	(Здание Лит. А.) Условно доступно. Внутренние межэтажные лестницы не имеют контрастно-тактильных маркировок. Поручни не соответствуют нормативным требованиям. Имеется лестница с разной высотой ступеней. Контрастно-тактильная маркировка отсутствует. Лестница не оборудована поручнями с двух сторон. Необходимо сопровождение.	
3.3.	Г, У	(Здание Лит. А.) Частично доступно. Внутренние межэтажные лестницы имеют поручни, не соответствующие нормативам. Имеется лестница с разной высотой ступеней. Контрастно-тактильная маркировка отсутствует. Лестница не оборудована поручнями с двух сторон. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	К	(Здание Лит. Б.) Условно доступно. Пандус не соответствует нормативным требованиям. Перед пандусом установлена кнопка вызова помощи. Дверные проемы имеют пороги высотой выше нормативных значений. Необходимо сопровождение.	

3.5.	О, С, Г, У	(Здание Лит. А.) Условно доступно. Внутренний проход имеет контрастно-тактильную маркировку. Сопровождение по необходимости	
3.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	О, Г, У	(Здание Лит. А.) Библиотека. Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	К	(Здание Лит. А.) Библиотека. Частично доступно. Пространства достаточно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	(Здание Лит. А.) Библиотека. Отсутствует информационное оборудование. Временно не доступно. Необходимо сопровождение.	
4.1.	О, Г, У	(Здание Лит. Б.) Учебный класс. Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	К	(Здание Лит. Б.) Учебный класс. Учебные столы не адаптированы, имеют перекладину. Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	(Здание Лит. Б.) Учебный класс. Отсутствует информационное оборудование. Временно не доступно. Необходимо сопровождение.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О	(Здание Лит. Б.) Туалет учебного класса. Условно доступно. Есть поручни у унитаза. У раковины поручней нет. Кнопка вызова помощи оборудована. Порога нет. Ширины дверного проема более 90 см. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	(Здание Лит. Б.) Туалет учебного класса. Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 319 от 25.12.2019г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://spbgavm.ru/. На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих, кнопка далеко внизу и только белый фон; - контактная информация; - режим работы учреждения. На сайте отсутствует: - информация о способах получения услуг для инвалидов; - условия его доступности по категориям инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - схема движения до объекта от остановки общественного транспорта. - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.	
6.3.	К, О, С, Г, У	В здании (лит. А) отсутствует:	

		- электронное табло в холле первого этажа; - электронное табло на втором этаже в библиотеке. Отсутствуют схемы движения, в том числе с тактильно-звуковым сопровождением: -схема движения у главного входа в здание (лит. А), как пройти от главного входа в здание к доступному входу и в библиотеку -схема движения у доступного входа на территорию, как пройти к доступному входу в здание (лит. Б) и в библиотеку -схема движения у доступного входа в здание (лит. Б), как пройти к доступному входу на территорию и в библиотеку -схема движения у библиотеки, как пройти к главному входу в здание, к доступному входу в здание Сопровождение по необходимости.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		Остановки напротив м. Московские ворота. Автобусы № 26, 3, 50 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Маршрутные такси № К350, К3 (не оснащённые низкопольным подвижным составом). 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 500 м. 2. Время движения пешком 6-14 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по территории учреждения). 4. Пешеходные переходы регулируемые. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям и не везде есть)	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов расположены у входа в здание лит. Б, в количестве 3 штук, из которых 1 обычное и 2 для колясочников.	

V. Рекомендации

1. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта или объектов согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.

4. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих. Использование функций браузера не является версией для слабовидящих. Кнопка должна быть легко заметной, рекомендуем из самого низа страница перенести ее наверх.

5. Привести в соответствие с требованиями п.4.1. СП 59.13330.2012 путь движения от входа на территорию до входа в здание, произвести ремонт дорожного покрытия (убрать неровности) на путях движения.

6. Обустроить бордюры по краям пешеходных путей (со стороны газона) на территории высотой 0,05 м согласно п.4.1.9 СП 59.13330.2012.

7. Обустроить на путях движения тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.

8. Обустроить места отдыха (скамейка, навес, светильник) на основных путях движения не менее чем через 100-150 м согласно п.4.3.1, 4.3.2 СП 59.13330.2012.

9. При входе на территорию разместить стенд с картой-схемой территории с обозначением путей движения и доступного входа согласно п.4.1.3 СП 59.13330.2012.

10. На территории учреждения обеспечить визуальную навигацию в виде табличек с направлением движения, в том числе к доступному входу, согласно п.4.1.3 СП 59.13330.2012.

11. На входной группе привести параметр «высота каждого элемента порогов» входных и тамбурных дверей в соответствие с нормативным значением (не более 0,014 м) согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012.

12. Установить информационную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля у главного входа в здание (лит. А) с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг; в соответствии с п.6.5.9. СП 59.13330.2012.

13. Установить для людей с нарушением зрения табличек с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.; в соответствии с п.6.5.9. СП 59.13330.2012.

14. Привести полотна дверей, установив контрастную маркировку, в соответствие с п.6.1.6. СП 59.13330.2012.

15. Обустроить входную площадку в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2012. Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2х2,2 м.

16. Привести параметры пандуса согласно требованиям п.5.2.13-5.2.16 СП 59.13330.2012:

- максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) (При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий, и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%));

- пандус в своей верхней и нижней частях должен иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м (если пандус является эвакуационным выходом, то не менее 1,6х1,6 м п.5.2.25 СП 59.13330.2012.)

- по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги обустроить колесоотбойники высотой не менее 0,05 м;

- поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса;
- обустроить поручни с двух сторон высотой 0,85-0,92 м первый и 0,7 м второй;
- расстояние между поручнями 0,9-1 м;
- завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы на 0,27-0,33 м;
- расстояние между поручнем и стеной не менее 0,045 м для гладких стен и не менее 0,06 м для шероховатых стен;
- диаметр округлого сечения поручня 0,04-0,06 м;
- не травмирующее завершение поручня.

17. Оборудовать водоотвод в виде желоба с решеткой согласно п.5.1.3 СП 59.13330.2012.

18. Дренажные решётки должны соответствовать параметрам согласно п.4.1.17 СП 59.13330.2012.

19. Доступный вход обозначить символом входа, доступного для МГН согласно п.5.5.1, 5.1.6 СП 59.13330.2012.

20. Внутренние лестницы. Устроить поручни с двух сторон с параметрами согласно п.5.2.15-5.2.16 СП 59.13330.2012:

- высота 0,85-0,92 м;
- завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы на 0,27-0,33 м;
- расстояние между поручнем и стеной не менее 0,045 м для гладких стен и не менее 0,06 м для шероховатых стен;
- диаметр округлого сечения поручня 0,04-0,06 м;
- не травмирующее завершение поручня.

21. На поверхности поручней внутренних лестниц обустроить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012.

22. Внутренние лестницы. Произвести контрастную маркировку крайних ступеней согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.

23. Внутренние лестницы. Устроить предупредительные тактильные полосы до и после лестничных маршей на расстоянии 0,3 м до ближнего края, шириной 0,5 м согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.

24. Оборудовать места пребывания инвалидов по слуху средствами звуковой сигнализации в соответствии с п. 6.5.6. СП 59.13330.2012.

25. Оборудовать пути эвакуации из библиотеки со второго этажа согласно п.5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012.

26. Оборудовать схему движения у главного входа в здание, как пройти от главного входа в здание к доступному входу и в библиотеку согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

27. Оборудовать схему движения у доступного входа на территорию, как пройти к доступному входу в здание и в библиотеку согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

28. Оборудовать схему движения у доступного входа в здание, как пройти к доступному входу на территорию и в библиотеку согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

29. Оборудовать схему движения у библиотеки, как пройти к главному входу в здание, к доступному входу в здание согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

30. Оборудовать пути движения визуальной навигацией в виде табличек с направлением движения согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

31. Оборудовать электронное табло на первом этаже здания учебного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.5, лит. А, согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

32. Оборудовать электронное табло на втором этаже здания учебного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.5, лит. А, согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

33. Оборудовать электронное табло на первом этаже здания учебного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.5, лит. Б (доступного здания), согласно п.5.5 СП 59.13330.2012.

34. Приобрести индукционную петлю для общения с инвалидами по слуху в местах, где расстояние от источника звука до инвалида превышает 3 метра в соответствии с п 8.1.10 СП 59.13330.2012.

35. Санитарно-гигиенические помещения

- Обустроить указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.

36. Санитарно-гигиенические помещения учебного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.5, лит. Б.

36.1. На двери туалета предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012.

36.2. Устроить крючки для костылей и одежды согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012.

36.3. Устроить поручни около умывальника согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 п.3.67.

36.4. Оборудовать водопроводный кран с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа в соответствии с 6.3.9 СП 59.13330.2012

37. Привести параметры открывания дверей согласно п. 6.1. СП 59.13330.2012.

38. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

39. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное — <http://zhitvmeste.ru/news/events/88812/>.

Ректор
ФГБОУ ВО СПб ГАУИ

Стекольников А.А./

Зам. Председателя СПб ООВБД «Инвалиды войны» / Кунец И.О./

Уполномоченный представитель
/ Шамрикова А.А./

М.П.

М.П.

03.03.2020г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов